

PLAN NR 4313.161.02-2		FORMAT 147 / 50
PROJEKT	DO	2020
GEZEICHNET	EB / FM / CL / NC	22.12.2020
GEPRÜFT	DO	22.12.2020
ÄNDERUNGEN	A	
	B	

Waldburger Ingenieure AG
5000 Aarau Bismilmattstrasse 11 062 832 11 77
5507 Mellingen Industriestrasse 21 056 481 84 55
5277 Hotwil Hauptstrasse 52 062 867 36 33

Dichtheitsprüfungen: Gewässerschutzbereich Au
Zulässiger Wasserverlust 0.10 Liter / m² in 30 Minuten
Maximaler Prüfdruck 0.5 bar

Bestehende Werkleitungen schematisch und ohne Gewähr für Lage und Vollständigkeit. Aktuelle Pläne sind durch den Unternehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.

Legende

— Bauzonengrenze	- - - - - Bestehende Schutz- / Mischwasserleitungen
— Projektierte Wasserleitungen	- - - - - Bestehende Saubwasserleitungen
— Projektierte Strassenentwässerung	- - - - - Bestehende Wasserleitungen
— Projektierte EDV - Leerrohranlage (Gemeinde)	- - - - - Bestehende Erdgas - Leitungen (IWB)
— Projektierte Swisscom - Leitungen	- - - - - Bestehende Erdgas - Leitungen (IWB)
— Projektierte AEW - Leitungen	- - - - - Bestehende Cablecom - Leitungen
— Projektierte Kandelaber (LPH = 5.0 m)	- - - - - Bestehende AEW - Leitungen
	⊗ Bestehende Kandelaber

